

調光設備		(株) RDS 製			調光室位置 下手 2 階				
		型式名称							
総容量		3相 4線 240KVA 800A							
負荷回線数		144回線			電子クロスバー		60本 3段		
予備(特)電源		3相 4線 200A			記憶		500シーン		
" 施設場所		調光室			タッチチャンネル <input checked="" type="checkbox"/> ・無				
動力電源 200V		有・無 A			クリアカム回線 有・無				
移動器具	可搬スポットライト	形式	容量	台数	メーカー名	パ ー ラ イ ト	型式	容量	台数
		AQS-10	1KW	24台	RDS			500W	台
			W	台	"				
			W	台	"			500W	台
		AQF-10	1KW	48台	"			1KW	10台
			W	台	"			500W	台
		MF	1KW	24台	"			1KW	10台
			W	台	"			500W	台
		DF	0.5KW	6台	(小ホール)			1KW	台
						AC	組		
	エリススポットライト	750W	1台		フットスポットライト	500W	1台	台	
特殊効果器具	EQS-5 1台			スパイラルマシーン1台			メーカー名 RDS		
	EQS-10 2台			ミニスパイラル 1台					
	スライドキャリアマスク 2台			波マシーン 2台					
	ディスクマシン(雨1枚、雪1枚、雲1枚) 1台			ミラーボール 1台					
	先玉	4インチ 2台(内1台は、ミニスパイラル用)							
6インチ 1台									
コード他	(A) — (A)	20本	ロングハンガー	4本	バトン許容重量 250kg				
	(C) — (C)	30本	ハンガー	20本					
	(C) — (A)	5本	ハイスタンド(2段)	8本	バトン直径 m/m				
	(C) — (C) ＼ (C)	20本	スタンド	10本	搬入条件 11トン車搬入可				
	(C) — (T) ＼ (T)	20本	(C) — (T) ベース	10本 16ヶ	備考 1. C20のタココードが少ないので、持ち込みをお願いします。				
	(C) — (A) ＼ (A)	4本	脚立(6尺)	1本					
平成 年 月 日現在				記入者氏名					

会館名	大川市文化センター	住所	〒831-0016 福岡県大川市酒見 221-11
TEL : 0944-88-0015		FAX : 0944-88-0017	

設置	名称	仕様	備考
舞 台 床 部	フットライト	88灯 4色 4回線	固定
	下手フロアコンセント	C30 9回線	パラー
	上手フロアコンセント	C30 9回線	"
	花道コンセント(上下とも)	C30 4回線	"
	フットコンセント (センター奥)	C30 2回線 C30 3回線	予備1回路
	直電源	下網元 30A×3 センター奥 10A×4	フロントサイド上下 60A(仮設分電盤)
	ロア Horizont ライト	72灯 4色 4回路	可動
	舞 台 上 部	プロセニウムボーダーライト	72灯 3色 8回路
プロセニウムサスペンション		C20型 2ヶロ 30A 8回路	
第1ボーダーライト		72灯 4色 4回路	切替不可
第1サスペンション		C20型 ヶロ 14回路	
第2ボーダーライト		72灯 4色 4回路	切替不可
第2サスペンション		C20型 ヶロ 14回路	
第3サスペンション		C20型 ヶロ 30A 8回路	第2ボーダーライト切替
アッパー Horizont ライト	72灯 4色 4回路	1段	
前 明 り	下手 フロントサイド	6回路 3階 AQS-10型 10台 3色	
		3階 パーライトナロ型 2台 1色	
	上手 フロントサイド	6回路 3階 AQS-10型 10台 3色	
		3階 パーライトナロ型 2台 1色	
	シーリング第1	3KW AQS-10型 30台 10回路	
	ピンスポット	クセノン2KW型 2台	位置 センター
	ピンスポット仮設位置	無	